

# CERTIFICAT

## VARIATION TEMPORELLE DES ROBINETS THERMOSTATIQUES TEMPORAL VARIATION OF THERMOSTATIC VALVES

Délivré à / granted to

**CALEFFI S.P.A.**

S.R. 229 n° 25 - 28010 FONTANETO D'AGOGNA Italie

Pour les produits suivants / For the following products

Marque Commerciale : **CALEFFI**

Nom Commercial : **200010**

Numéro d'enregistrement : **065**

Référence commerciale	Z <sub>H</sub> (en min.)	D <sub>H</sub> (en K)	C <sub>H</sub> (en K)	W <sub>H</sub> (en K)	Valeur $\Delta\theta_{VT}$ (en K)
200010	18	0,50	0,25	0,30	<b>0,3</b>

Fabriqués dans le(s) site(s) / Manufactured in the production plant

**CALEFFI S.P.A. - S.R. 229 n° 25 - 28010 FONTANETO D'AGOGNA Italie**

Ce certificat délivré par EUROVENT CERTITA CERTIFICATION dans les conditions fixées par les règles de certification "Performance de la valeur de la variation temporelle des robinets thermostatiques" en vigueur.

*This certificate issued by EUROVENT CERTITA CERTIFICATION according to certification rules "Performance of the temporal value of the thermostatic valves in force."*

Date de début de validité : 4 janvier 2016

*Effective date*

Etabli à Paris

le 4 janvier 2016

Pour EUROVENT CERTITA CERTIFICATION

Date de fin de validité : 31 août 2016

*Expiry date*

**Le Directeur Général**

Certificat n° 065

**François-Xavier BALL**